

ATTESTATION DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Référence commerciale

FZMP & DCP gamme AC-SC- ST-HD- GT- XL

Efficacité selon EN779 : 2012

M5-F7-8-9

Efficacité selon la norme ISO16890

ISO ePM10 à ISO ePM1

Nature de l'essai

Bruleur électrique NF-P 92-503

Référence du rapport

DO-22-3867 /A -R1 laboratoire CREPIM-62700

Classement

M1

Date de l'essai

16-05-2022

Date de validité : 5 années à partir de la date d'essai

Responsable du département technique