

ATTESTATION DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Les filtres de la gamme

RPV DELTRICARB

D'efficacité selon EN779 :2012

GAMME M5-F7

Ont un media de classement

- selon la DIN 53438 Part 3 (surface ignition) class F2

Nature des essais

- FMVSS 302 (Requirement for burn rate <100 mm/minute
=> result 0 mm/minute)

Ces essais ont été réalisés par le laboratoire **Ahlstrom-Munksjö Tampere Oy**

Date de la déclaration 23/10/2019

Responsable du département technique